

質問回答表

施工年度	令和5年度	事業名 市内一円インクルーシブ遊具整備事業		
発注課	都市計画課	施工(業務)場所 防府市 市内一円	回答日	令和5年8月29日
質 問 事 項		回 答 事 項		
月 日	質 問 内 容	月 日	回 答 内 容	
8月21日	1. 予算はどこの公園も均一ですか？ 税抜¥59,090,000÷17公園=¥3,475,880/1公園	8月29日	1. 事業上限額のみ定めており、予算配分は決まっています。	
	2. 「カーボンニュートラル推進で木材を一部使用すること」とありますが、この木材は外材でも良いのか、国産に限るのでしょうか。(杉・桧等)		2. 産地の指定はありません。	
	3. 撤去予定の製品の撤去費は予算内ですのでしょうか。		3. 撤去を予定している岩島公園のすべり台、晒石公園のチェーン遊具は11月末までに別工事で撤去するため、本事業の予算に含みません。	
	4. 各公園のCAD図は頂けるのでしょうか。(配置に必要なため)		4. CAD図はありません。参考資料、現地調査などから、適切な配置を検討してください。参考資料の写真方向図の元データを本プロポーザルのホームページに追加します。	
8月23日	5. 遊具は国交省の指針とJPFAの基準にのっとった自社基準を持つ遊具メーカーの製品であれば良いのでしょうか。		5. 要求水準書のとおり、国交省指針、JPFA基準と同等の基準を満たしていれば問題ありません。自社基準の場合は、受注後、その基準が国交省指針、JPFA基準と同等であることが客観的に確認できる資料を提出してください。	
	6. 既設遊具を撤去して、新規に遊具を設置することは可能でしょうか。		6. 可能です。提案により既設遊具を撤去する場合は、本事業の費用に含みます。	
	7. オープニングセレモニーはどこか代表の1か所で開催するという考え方でよろしいでしょうか。		7. オープニングセレモニーの開催場所については未定です。	
	8. 実施要領 別表1(インクルーシブ設置候補箇所)記載の設置場所のうち、野島港待合所については、離島につき船での運搬が必要であります。本土⇄野島間の定期旅客船には、遊具設置するための資材や機材、長さ4m程の材料を置けるスペースがありますでしょうか。		8. 旅客船を運営する(有)野島海運に確認したところ、運搬予定の資機材のリストをもとに打ち合わせ、協議をする必要がありますので、協議をお願いします。なお、資機材運搬の協議に発生する経費、運搬費についても事業費に含みます。	

質問回答表

施工年度	令和5年度	事業名 市内一円インクルーシブ遊具整備事業			
発注課	都市計画課	施工(業務)場所 防府市 市内一円		回答日	令和5年8月29日
質 問 事 項			回 答 事 項		
月 日	質 問 内 容		月 日	回 答 内 容	
8月23日	<p>9. 別紙2（施工条件書）の「⑨構造上必要な地盤支持力について現地確認を行い、不足する場合は必要な措置を講じること。」とありますが、これは17公園全てで、地盤支持力の測定が必要という意味でしょうか。また、その測定方法は特に取り決めは無い（各社での対応）と考えてよろしいでしょうか。その費用も総工事費に見込むということで良いでしょうか。</p>		8月29日	<p>9. 測定方法等に取り決めはありません。提案した遊具が不安定にならないよう設計・施工をお願いします。掘削等で軟弱地盤等が確認された場合は、適切な対応をお願いします。費用はすべて総工事費に見込んでください。</p> <p>なお、様式4（工事内訳書）で提案いただいた価格から増額ははありません。</p> <p>不可視部や地盤状況は不明であるため、土木工事部分は特に余裕を持った積算としてください。</p>	