

第3号様式(第3条関係)

液化石油ガス設備工事明細書(個別事項)

(容器：貯蔵能力500kg超～3,000kg未満)

項目		確認事項	確認		備考 (添付書類)
			良	否	
容器 設置 場所 の 状況	構造等	<input type="checkbox"/> 壁(<input type="checkbox"/> ブロック <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート <input type="checkbox"/> 鋼製 <input type="checkbox"/> その他()) <input type="checkbox"/> 床面(<input type="checkbox"/> ブロック <input type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> その他())	良	否	(構造図)
	屋根	<input type="checkbox"/> 繊維強化セメント板 <input type="checkbox"/> 薄鉄板等 <input type="checkbox"/> その他()	良	否	
	換気口	<input type="checkbox"/> 換気口面積()cm ² ≥床面積()m ² ×300cm ² /m ² <input type="checkbox"/> その他()	良	否	(平面図)
	火気との距離	<input type="checkbox"/> 火気()まで()m <input type="checkbox"/> 不足の場合の措置方法()	良	否	
	転倒防止	<input type="checkbox"/> チェーン <input type="checkbox"/> その他()	良	否	
	警戒標	<input type="checkbox"/> LPガス貯蔵設備 <input type="checkbox"/> 燃 <input type="checkbox"/> 火気厳禁 (<input type="checkbox"/> 立入禁止 <input type="checkbox"/> 緊急時連絡先)	良	否	
	消火設備	<input type="checkbox"/> 粉末消火器(A-4・B-10以上× 本)	良	否	
保安距離 (1t以上3t未満)	<input type="checkbox"/> 第1種保安物件： 実際距離()m 保安物件の名称() <input type="checkbox"/> 第2種保安物件： 実際距離()m 保安物件の名称() 障壁構造 <input type="checkbox"/> 必要 <input type="checkbox"/> 不必要	良	否	(構造図)	

- (備考) 1 該当する項目の□にレ印を記入すること。
 2 確認の欄は基準の適合状況を確認して良・否を判定し該当箇所を○で囲むこと。
 3 備考欄に記入されている添付書類を別途添付すること。
 4 付近の状況図及び敷地内配置図等を添付すること。
 5 配管図(容器から使用末端ガス栓までの設置状況を示したもので、埋設管と地上管の区別をしたもの。)を添付すること。
 6 気密試験(高压部に係るものを除く。)は、自記圧力計を使用して行い、そのチャート紙の写しを添付すること。ただし、高压部については、メーカーの試験成績書を添付することで、これに代えることができる。