

下水の排除の制限に係る水質の基準

対象物質又は項目		対象者	特定施設の設置者			
			50m <sup>3</sup> /日以上	50m <sup>3</sup> /日未満		
政令の基準	有害物質	カドミウム及びその化合物		0.03mg/L以下	0.03mg/L以下	
		シアン化合物		1mg/L以下	1mg/L以下	
		有機燐化合物		1mg/L以下	1mg/L以下	
		鉛及びその化合物		0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	
		六価クロム化合物		0.2mg/L以下	0.2mg/L以下	
		ヒ素及びその化合物		0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	
		水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物		0.005mg/L以下	0.005mg/L以下	
		アルキル水銀化合物		検出されないこと	検出されないこと	
		ポリ塩化ビフェニル(PCB)		0.003mg/L以下	0.003mg/L以下	
		トリクロロエチレン		0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	
		テトラクロロエチレン		0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	
		ジクロロメタン		0.2mg/L以下	0.2mg/L以下	
		四塩化炭素		0.02mg/L以下	0.02mg/L以下	
		1, 2-ジクロロエタン		0.04mg/L以下	0.04mg/L以下	
		1, 1-ジクロロエチレン		1mg/L以下	1mg/L以下	
		シス-1, 2-ジクロロエチレン		0.4mg/L以下	0.4mg/L以下	
		1, 1, 1-トリクロロエタン		3mg/L以下	3mg/L以下	
		1, 1, 2-トリクロロエタン		0.06mg/L以下	0.06mg/L以下	
		1, 3-ジクロロプロペン		0.02mg/L以下	0.02mg/L以下	
		チウラム		0.06mg/L以下	0.06mg/L以下	
		シマジン		0.03mg/L以下	0.03mg/L以下	
		チオベンカルブ		0.2mg/L以下	0.2mg/L以下	
		ベンゼン		0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	
		セレン及びその化合物		0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	
		ほう素及びその化合物		230mg/L以下	230mg/L以下	
		ふっ素及びその化合物		15mg/L以下	15mg/L以下	
		ダイオキシン類		10pg-TEQ/L以下	10pg-TEQ/L以下	
		1, 4-ジオキサン		0.5mg/L以下	0.5mg/L以下	
条例で定める基準	環境項目	フェノール類		5mg/L以下	5mg/L以下	
		銅及びその化合物		3mg/L以下	3mg/L以下	
		亜鉛及びその化合物		2mg/L以下	2mg/L以下	
		鉄及びその化合物(溶解性)		10mg/L以下	10mg/L以下	
		マンガン及びその化合物(溶解性)		10mg/L以下	10mg/L以下	
		クロム及びその化合物		2mg/L以下	2mg/L以下	
		(アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素)		380mg/L未満	380mg/L未満	
		水素イオン濃度(pH)		5を超え9未満	5を超え9未満	
		生物化学的酸素要求量(BOD)		600mg/L未満	600mg/L未満	
		浮遊物質(SS)		600mg/L未満	600mg/L未満	
		ノルマルヘキサン抽出物質	鉱油類		5mg/L以下	5mg/L以下
			動植物油脂類		30mg/L以下	30mg/L以下
		窒素含有量		240mg/L未満	240mg/L未満	
		磷含有量		32mg/L未満	32mg/L未満	
温度		45°C未満	45°C未満			
硫化物		10mg/L以下	10mg/L以下			
よう素消費量		220mg/L未満	220mg/L未満			

は、直罰等による規制に係る水質基準である。

は、条例で規定する除害施設の設置等の義務に係る水質基準である。