

### 地神堂水源地(原水)

種別：地下水

## 地神堂水源地(浄水)

種別：地下水

下記水質項目について、水道法水質基準に適合しています。

番号	項目	基準値	令和6年4月9日	令和6年5月7日	令和6年6月4日	令和6年7月2日	令和6年8月6日	令和6年9月3日	令和6年10月1日	令和6年11月5日	令和6年12月3日	令和7年1月7日	令和7年2月4日	令和7年3月4日	備考
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	病原微生物
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	病原微生物
3	カーミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満											重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満											重金属
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満											重金属
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満											重金属
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満											重金属
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満											重金属
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満											無機物質
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満											無機物質
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.97				0.98			0.99			1.04	無機物質
12	アツ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.16				0.19			0.17			0.21	無機物質
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.05未満								無機物質
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満								一般有機化合物質
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005未満								一般有機化合物質
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.002未満								一般有機化合物質
17	ジクロロタン	0.02mg/L以下					0.001未満								一般有機化合物質
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満								一般有機化合物質
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.001未満								一般有機化合物質
20	ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001未満								一般有機化合物質
21	塩素酸	0.6mg/L以下					0.10								消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下					0.002未満								消毒副生成物
23	クロロルム	0.06mg/L以下					0.001未満								消毒副生成物
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下					0.002未満								消毒副生成物
25	ジブロキロメタン	0.1mg/L以下					0.001								消毒副生成物
26	臭素酸	0.01mg/L以下					0.001未満								消毒副生成物
27	総リハロゲン	0.1mg/L以下					0.001								消毒副生成物
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下					0.002未満								消毒副生成物
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下					0.001未満								消毒副生成物
30	ブロモルム	0.09mg/L以下					0.001未満								消毒副生成物
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下					0.008未満								消毒副生成物
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.005未満								色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02未満								色
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.04	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04	0.03未満	0.03未満	0.03未満	色
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.005未満								色
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					13.6								味覚
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	色
38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.8	9.6	9.4	9.0	9.2	9.4	9.3	9.1	9.1	8.8	9.0	9.0	味覚
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	40	39	40	42	40	40	39	40	40	41	41	40	味覚
40	蒸発残留物	500mg/L以下		83			101			93			133		味覚
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満								発泡
42	ジエスミン	0.00001mg/L以下					0.000001未満								におい
43	2-メチルイソブロネオール	0.00001mg/L以下					0.000001未満								におい
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002未満								発泡
45	フローラル類	0.005mg/L以下					0.0005未満								におい
46	有機物(TOCの量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3未満	0.3	味覚
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2	7.1	7.3	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基礎的性状
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基礎的性状
50	色度	5度以下	0.8	0.5未満	0.5未満	1.4	0.5未満	0.8	0.5未満	0.8	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	基礎的性状
51	濁度	2度以下	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	基礎的性状
***	水温(参考値)	°C	18.5	18.5	18.9	19.3	20.4	20.0	20.0	18.8	19.0	18.5	18.4	18.4	
***	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	