

富海戸田山(給水栓)

| 種別：地下水                       |                                    |               |          |           |          |          |            |          |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|----------|-----------|----------|----------|------------|----------|
| 下記水質項目については、水道法水質基準に適合しています。 |                                    |               |          |           |          |          |            |          |
| 番号                           | 項目                                 | 基準値           | 令和7年4月8日 | 令和7年5月13日 | 令和7年6月3日 | 令和7年7月1日 | 令和6年8月6日   | 備考       |
| 1                            | 一般細菌                               | 100個/mL以下     | 0        | 0         | 0        | 0        | 0          | 病原微生物    |
| 2                            | 大腸菌                                | 不検出           | 不検出      | 不検出       | 不検出      | 不検出      | 不検出        | 病原微生物    |
| 3                            | カドミウム及びその化合物                       | 0.003mg/L以下   |          |           |          |          | 0.0003未満   | 重金属      |
| 4                            | 水銀及びその化合物                          | 0.0005mg/L以下  |          |           |          |          | 0.00005未満  | 重金属      |
| 5                            | セレン及びその化合物                         | 0.01mg/L以下    |          |           |          |          | 0.001未満    | 重金属      |
| 6                            | 鉛及びその化合物                           | 0.01mg/L以下    |          | 0.001未満   |          |          | 0.001未満    | 重金属      |
| 7                            | ヒ素及びその化合物                          | 0.01mg/L以下    |          | 0.001未満   |          |          | 0.001      | 重金属      |
| 8                            | 六価クロム化合物                           | 0.02mg/L以下    |          |           |          |          | 0.002未満    | 重金属      |
| 9                            | 亜硝酸態窒素                             | 0.04mg/L以下    |          | 0.004未満   |          |          | 0.004未満    | 無機物質     |
| 10                           | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01mg/L以下    |          | 0.001未満   |          |          | 0.001未満    | 無機物質     |
| 11                           | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10mg/L以下      |          | 0.86      |          |          | 0.83       | 無機物質     |
| 12                           | フッ素及びその化合物                         | 0.8mg/L以下     |          | 0.16      |          |          | 0.15       | 無機物質     |
| 13                           | ホウ素及びその化合物                         | 1.0mg/L以下     |          |           |          |          | 0.05未満     | 無機物質     |
| 14                           | 四塩化炭素                              | 0.002mg/L以下   |          |           |          |          | 0.0002未満   | 一般有機化学物質 |
| 15                           | 1,4-シオキサン                          | 0.05mg/L以下    |          |           |          |          | 0.005未満    | 一般有機化学物質 |
| 16                           | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下    |          |           |          |          | 0.002未満    | 一般有機化学物質 |
| 17                           | ジクロロメタン                            | 0.02mg/L以下    |          |           |          |          | 0.001未満    | 一般有機化学物質 |
| 18                           | テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/L以下    |          |           |          |          | 0.001未満    | 一般有機化学物質 |
| 19                           | トリクロロエチレン                          | 0.01mg/L以下    |          |           |          |          | 0.001未満    | 一般有機化学物質 |
| 20                           | ベンゼン                               | 0.01mg/L以下    |          |           |          |          | 0.001未満    | 一般有機化学物質 |
| 21                           | 塩素酸                                | 0.6mg/L以下     |          | 0.06未満    |          |          | 0.07       | 消毒副生成物   |
| 22                           | クロ酢酸                               | 0.02mg/L以下    |          | 0.002未満   |          |          | 0.002未満    | 消毒副生成物   |
| 23                           | クロホルム                              | 0.06mg/L以下    |          | 0.001未満   |          |          | 0.001      | 消毒副生成物   |
| 24                           | ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/L以下    |          | 0.002未満   |          |          | 0.002未満    | 消毒副生成物   |
| 25                           | ジブromクロロメタン                        | 0.1mg/L以下     |          | 0.001     |          |          | 0.002      | 消毒副生成物   |
| 26                           | 臭素酸                                | 0.01mg/L以下    |          | 0.001未満   |          |          | 0.001未満    | 消毒副生成物   |
| 27                           | 総トリハロメタン                           | 0.1mg/L以下     |          | 0.002     |          |          | 0.005      | 消毒副生成物   |
| 28                           | トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/L以下    |          | 0.002未満   |          |          | 0.002未満    | 消毒副生成物   |
| 29                           | ブromジクロロメタン                        | 0.03mg/L以下    |          | 0.001     |          |          | 0.002      | 消毒副生成物   |
| 30                           | ブromホルム                            | 0.09mg/L以下    |          | 0.001未満   |          |          | 0.001未満    | 消毒副生成物   |
| 31                           | ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/L以下    |          | 0.008未満   |          |          | 0.008未満    | 消毒副生成物   |
| 32                           | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0mg/L以下     |          |           |          |          | 0.010      | 色        |
| 33                           | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2mg/L以下     |          |           |          |          | 0.02未満     | 色        |
| 34                           | 鉄及びその化合物                           | 0.3mg/L以下     | 0.03未満   | 0.03未満    | 0.03未満   | 0.03未満   | 0.03未満     | 色        |
| 35                           | 銅及びその化合物                           | 1.0mg/L以下     |          |           |          |          | 0.014      | 色        |
| 36                           | ナトリウム及びその化合物                       | 200mg/L以下     |          |           |          |          | 7.7        | 味覚       |
| 37                           | マンガン及びその化合物                        | 0.05mg/L以下    | 0.005未満  | 0.005未満   | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満    | 色        |
| 38                           | 塩化物イオン                             | 200mg/L以下     | 6.9      | 6.8       | 6.6      | 6.3      | 5.9        | 味覚       |
| 39                           | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300mg/L以下     | 28       | 29        | 29       | 30       | 32         | 味覚       |
| 40                           | 蒸発残留物                              | 500mg/L以下     |          |           |          |          | 70         | 味覚       |
| 41                           | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2mg/L以下     |          |           |          |          | 0.02未満     | 発泡       |
| 42                           | ジエオスミン                             | 0.00001mg/L以下 |          |           |          |          | 0.000001未満 | におい      |
| 43                           | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001mg/L以下 |          |           |          |          | 0.000001未満 | におい      |
| 44                           | 非イオン界面活性剤                          | 0.02mg/L以下    |          |           |          |          | 0.002未満    | 発泡       |
| 45                           | フェノール類                             | 0.005mg/L以下   |          |           |          |          | 0.0005未満   | におい      |
| 46                           | 有機物(TOCの量)                         | 3mg/L以下       | 0.3未満    | 0.3未満     | 0.3未満    | 0.3未満    | 0.3未満      | 味覚       |
| 47                           | pH値                                | 5.8以上8.6以下    | 7.0      | 7.0       | 7.0      | 7.1      | 6.9        | 基礎的性状    |
| 48                           | 味                                  | 異常でないこと       | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし       | 基礎的性状    |
| 49                           | 臭気                                 | 異常でないこと       | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし       | 基礎的性状    |
| 50                           | 色度                                 | 5度以下          | 0.5未満    | 0.5未満     | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満      | 基礎的性状    |
| 51                           | 濁度                                 | 2度以下          | 0.1未満    | 0.1未満     | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満      | 基礎的性状    |
| ***                          | 水温(参考値)                            | ℃             | 15.4     | 19.0      | 21.7     | 26.5     | 30.5       |          |
| ***                          | 遊離残留塩素                             | 0.1mg/L以上     | 0.4      | 0.4       | 0.4      | 0.4      | 0.3        |          |