地神堂水源地（原水）

種別 ： 地下水

番号	項目	基準値	令和7年4月8日	令和7年5月13日	令和7年6月3日	令和7年7月1日	令和7年8月5日	令和7年9月2日	令和7年10月7日	令和7年11月4日	令和7年12月2日	令和8年1月6日	令和8年2月3日	備考
1	一般細菌	100個/mL以下	2	2	9	12	3	2	1	1	2	0	2	病原微生物
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	病原微生物
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満							重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満							重金属
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							重金属
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							重金属
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満							重金属
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下					0.002未満							重金属
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下					0.004未満							無機物質
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下					0.001未満							無機物質
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					1.02							無機物質
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.18							無機物質
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.05未満							無機物質
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満							一般有機化学物質
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下					0.005未満							一般有機化学物質
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下					0.002未満							一般有機化学物質
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下					0.001未満							一般有機化学物質
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下					0.001未満							一般有機化学物質
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下					0.001未満							一般有機化学物質
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下					0.001未満							一般有機化学物質
21	塩素酸	0.6mg/L以下												消毒副生成物
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下												消毒副生成物
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下												消毒副生成物
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下												消毒副生成物
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下												消毒副生成物
26	臭素酸	0.01mg/L以下												消毒副生成物
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下												消毒副生成物
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下												消毒副生成物
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下												消毒副生成物
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下												消毒副生成物
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下												消毒副生成物
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.008							色
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02未満							色
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.26	0.03未満	0.03未満	1.18	0.03未満	0.04	0.51	0.16	0.06	0.13	0.03未満	色
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.009							色
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下					9.9							味覚
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.007	0.009	0.008	0.010	0.010	0.005未満	0.006	0.005	0.005未満	色
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	8.6	8.4	8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.4	8.2	8.3	8.3	味覚
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下					38							味覚
40	蒸発残留物	500mg/L以下					97							味覚
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満							発泡
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下					0.000001未満							におい
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下					0.000001未満							におい
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002未満							発泡
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下					0.0005未満							におい
46	有機物（TOCの量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.4	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	味覚
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.3	6.4	6.2	6.3	6.4	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	6.3	基礎的性状
48	味	異常でないこと												基礎的性状
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基礎的性状
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	11.4	0.5未満	0.5	8.2	1.9	1.0	1.1	0.5未満	基礎的性状
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	5.7	0.1未満	0.1未満	3.1	0.7	0.3	0.4	0.1未満	基礎的性状
***	水温（参考値）	℃	18.5	18.5	18.4	19.0	19.4	19.8	19.5	19.1	19.2	19.0	18.5	
***	大腸菌（定量）	MPN/100mL	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
***	嫌気性芽胞菌（定量）	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

地神堂水源地（浄水）

種別 ： 地下水

下記水質項目については、水道法水質基準に適合しています。

番号	項目	基準値	令和7年4月8日	令和7年5月13日	令和7年6月3日	令和7年7月1日	令和7年8月5日	令和7年9月2日	令和7年10月7日	令和7年11月4日	令和7年12月2日	令和8年1月6日	令和8年2月3日	備考
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	病原微生物
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	病原微生物
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満	重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満	重金属
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	重金属
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	重金属
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	重金属
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	重金属
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満	無機物質
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	無機物質
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.03			1.01			0.94			0.94	無機物質
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.2			0.18			0.17			0.16	無機物質
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.05未満							無機物質
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満							一般有機化学物質
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下					0.005未満							一般有機化学物質
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下					0.002未満							一般有機化学物質
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下					0.001未満							一般有機化学物質
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下					0.001未満							一般有機化学物質
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下					0.001未満							一般有機化学物質
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下					0.001未満							一般有機化学物質
21	塩素酸	0.6mg/L以下					0.09							消毒副生成物
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下					0.002未満							消毒副生成物
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下					0.001未満							消毒副生成物
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下					0.002未満							消毒副生成物
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下					0.001未満							消毒副生成物
26	臭素酸	0.01mg/L以下					0.001未満							消毒副生成物
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下					0.001未満							消毒副生成物
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下					0.002未満							消毒副生成物
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下					0.001未満							消毒副生成物
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下					0.001未満							消毒副生成物
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下					0.008未満							消毒副生成物
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.005未満							色
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02未満							色
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	色
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.005未満							色
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下					9.8							味覚
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	色
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	8.8	8.9	8.5	8.6	8.7	8.6	8.7	8.8	8.7	8.6	8.7	味覚
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	40	39	39	39	39	40	39	39	39	40	41	味覚
40	蒸発残留物	500mg/L以下		99			94			101			103	味覚
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満							発泡
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下					0.000001未満							におい
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下					0.000001未満							におい
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002未満							発泡
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下					0.0005未満							におい
46	有機物（TOCの量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	味覚
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0	7.2	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基礎的性状
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基礎的性状
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	基礎的性状
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	基礎的性状
***	水温（参考値）	℃	18.5	18.7	19.0	20.0	20.4	20.1	19.9	19.3	19.4	19.0	18.5	
***	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.6	37.3	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	