

「防府市一次産業拠点整備基本設計・実施設計業務委託」質問受付及び回答（二次審査）

「防府市一次産業拠点整備基本設計・実施設計業務委託に関する公募型プロポーザル」に係る二次審査の質問事項について、次のとおり回答します。

No.	対象 例)・募集要領 ・様式7	ページ 例) 1ページ	項目 例) 4(1)	質問事項	回答
1	青果市場の移転に向けた基本構想	2ページ	(2) 卸売市場の機能 仲卸業者	現時点で水産の仲卸業者の登録はございますか。登録がある場合、仲卸店舗等の仲卸業者が利用されているエリアをご教示願います。	山口県漁業協同組合が運営する水産市場（山口県漁協防府地方卸売市場）において、仲卸業者の登録はありません。
2	青果市場の移転に向けた基本構想	4ページ	(4) 防府市の卸売市場の開設状況 ②山口県漁業協同組合が運営する水産市場（民設）	既存の魚市場の跡地（旧セリ場・旧冷蔵庫・旧事務所等）と現水産市場スペース（山口県漁業協同組合吉佐統括支店及び山口県漁協防府地方卸売市場）について、下記の図面・資料等はございますか。 ①建物の既存図（意匠・構造・設備） ②地質調査報告書 ③構造計算書 ④確認済証及び検査済証 ⑤改修を行った範囲についてはその履歴のわかる図面等	左記の各建築物は、当市が建築したものではなく、左記の建築物のうち、魚市場の跡地（旧セリ場・旧冷蔵庫・旧事務所等）について、当市が平成24年に所有権を取得したものです。 当市が現時点で存在を確認している図面・資料等は、左記①、③及び④に関する建築当初のもの（旧セリ場部分及び山口県漁協防府地方卸売市場の建築確認申請書類で、一部破損・汚損あり）となります。 なお、②の資料について、現時点で存在を確認できているものは、建築確認申請書類の特記仕様書の記載（地業工事に関する部分に、くい地業の工法、くい種別、設計支持力など）のみです。 また、左記⑤の改修範囲は、当市が把握している範囲で、図面・資料が残存しているもののみとなります。残存している図面・資料等には、当市が所有していないものも含まれます。
3	青果市場の移転に向けた基本構想	4ページ	(4) 防府市の卸売市場の開設状況 ②山口県漁業協同組合が運営する水産市場（民設）	既存の魚市場の跡地（旧セリ場・旧冷蔵庫・旧事務所等）と現水産市場スペース（山口県漁業協同組合吉佐統括支店及び山口県漁協防府地方卸売市場）の各建築物は、旧耐震基準・新耐震基準のどちらに該当するでしょうか。旧耐震の建築物の場合、耐震診断の実施の有無、診断結果、及び耐震改修状況について、ご教示願います。	左記の各建築物（記載のない活魚センター、加工所、製氷塔、活魚槽は未確認）は、新耐震基準に該当します。
4	青果市場の移転に向けた基本構想	4ページ	(4) 防府市の卸売市場の開設状況 ②山口県漁業協同組合が運営する水産市場（民設）	既存の魚市場の跡地（旧セリ場・旧冷蔵庫・旧事務所等）と現水産市場スペース（山口県漁業協同組合吉佐統括支店及び山口県漁協防府地方卸売市場）の建物の意匠図（平面図・立面図・断面図・矩計図等）と構造図を本プロポーザルの資料としてご提示いただけないでしょうか。	当市が所有しているスキャン機械の能力と図面・資料の保存状況等を勘案しますとデータでの資料提供は困難な状況であるため、閲覧（写真撮影等は可能）による方法で提示します。この場合、事前に日程調整の上、時間帯を区切って閲覧に供するものとします。 なお、左記の各建築物のうち、当市が所有している建築当初の旧セリ場部分及び山口県漁協防府地方卸売市場の建築確認申請書類には、意匠図（平面図・立面図・断面図・矩計詳細図）、構造図（基礎伏図、伏図【屋根】・軸組図、配筋詳細図、鉄骨梁構詳細図①②③、溶接規準図）があります。
5	青果市場の移転に向けた基本構想	4ページ	(4) 防府市の卸売市場の開設状況 ②山口県漁業協同組合が運営する水産市場（民設）	潮彩市場防府の平面図、地質調査報告書を本プロポーザルの資料としてご提示いただけないでしょうか。	潮彩市場防府は、当市が建築したものではなく、当市が平成24年に所有権を取得したものです。地質調査報告書は、現時点で存在を確認できておらず、残存する書類としては、建築当初の建築確認申請に添付されたボーリング柱状図及び杭伏図のみです。 なお、前記のボーリング柱状図及び杭伏図、最新の改修工事における平面図については、PDFデータを事前に送信テストを実施したメールアドレスに送信します。