下右田勝坂（給水栓）

種別 ： 地下水　　下記水質項目については、水道法水質基準に適合しています。

番号	項目	基準値	令和8年4月7日	令和8年5月12日	令和7年8月5日	備考
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	病原微生物
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	病原微生物
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下			0.0003未満	重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			0.00005未満	重金属
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001未満	重金属
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満	0.001未満	重金属
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満	0.001	重金属
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下			0.002未満	重金属
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満	0.004未満	無機物質
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下		0.001未満	0.001未満	無機物質
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.11	1.03	無機物質
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.16	0.14	無機物質
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下			0.05未満	無機物質
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			0.0002未満	一般有機化学物質
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下			0.005未満	一般有機化学物質
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下			0.002未満	一般有機化学物質
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下			0.001未満	一般有機化学物質
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下			0.001未満	一般有機化学物質
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下			0.001未満	一般有機化学物質
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下				一般有機化学物質
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下			0.001未満	一般有機化学物質
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満	0.07	消毒副生成物
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満	0.002未満	消毒副生成物
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下		0.001未満	0.001未満	消毒副生成物
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下		0.002未満	0.002未満	消毒副生成物
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下		0.001未満	0.001	消毒副生成物
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満	0.001未満	消毒副生成物
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下		0.001未満	0.001	消毒副生成物
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下		0.002未満	0.002未満	消毒副生成物
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下		0.001未満	0.001未満	消毒副生成物
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下		0.001未満	0.001未満	消毒副生成物
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下		0.008未満	0.008未満	消毒副生成物
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.005未満	色
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02未満	色
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	色
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			0.005未満	色
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下			7.2	味覚
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	色
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	7.5	7.4	6.6	味覚
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	24	26	29	味覚
41	蒸発残留物	500mg/L以下			74	味覚
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下			0.02未満	発泡
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下			0.000001未満	におい
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下			0.000001未満	におい
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下			0.002未満	発泡
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下			0.0005未満	におい
47	有機物（TOCの量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3	味覚
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	基礎的性状
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	基礎的性状
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	基礎的性状
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	基礎的性状
***	水温（参考値）	℃	15.2	19.5	29.5	
***	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.4	0.4	