

富海戸田山(給水栓)

種別：地下水														
番号	項目	目標値	令和2年9月1日	令和3年9月7日	令和4年9月12日	令和5年9月5日	令和6年7月2日※4	令和6年9月3日	令和7年5月13日※4	令和7年8月5日※4	令和7年9月2日	令和7年11月4日※4	令和8年2月3日※4	備考
1	アンモニ及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満			0.002未満			重金属・無機物質
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満			重金属・無機物質
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満			0.001未満			重金属・無機物質
4	削除													
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満			一般有機化学物質
6	削除													
7	削除													
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.02未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満			0.001未満			一般有機化学物質
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.007未満	0.007未満		0.007未満			0.007未満			一般有機化学物質
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下												無機物質
11	削除													
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下												無機物質
13	ジクロロアセトニドリル	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満			0.001未満			消毒副生成物
14	抱水クロール	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		0.002未満			0.002未満			消毒副生成物
15	農薬類	※1	0.01未満	1以下	1以下	1以下		1以下			1以下			農薬
16	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4		0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	におい
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	29	36	34	34	33	34	29	31	33	30	28	味覚
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	色
19	遊離炭酸	20mg/L以下	5.1	6.5	5.6	5.2		5.5			5.1			味覚
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.01未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満			0.001未満			におい
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満			0.001未満			におい
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下												味覚
23	臭気強度(TON)	3以下												におい
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下												味覚
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.05未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	濁り
26	pH値	7.5程度	7.3	7.0	7.0	7.0	7.0		7.0	6.8	7.0	7.0	7.1	腐食
27	腐食性(ランゲリア指数)	※2	-1.6	-1.8	-1.9	-1.8		-1.6			-1.8			腐食
28	従属栄養細菌	※3	7	5	7	9		2			4			水道施設の健全性の指標
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		0.001未満			0.001未満			一般有機化学物質
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下												重金属・無機物質
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタナ酸(PFOA)※5	(暫定) 50ng/L以下	5未満	8	5未満	5未満	5未満		5未満	5未満		5未満	5未満	一般有機化学物質
***	水温(参考値)	℃	29.6	26.5	28.7	29.4	24.5	29.5	19.0	31.0	31.4	20.8	10.2	

※1 :検出値と目標値の比の和として1以下

※2 :-1程度以上とし極力0に近づける

※3 :1mLの検水で形成される集落数が2,000以下

※4 令和6年7月2日、令和7年3月4日、令和7年5月13日、令和7年8月5日、令和7年11月4日は一部項目を測定

※5 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタナ酸(PFOA)は令和8年4月1日に水質基準項目となったため、令和8年4月1日以降の検査結果は水質基準項目の表に記載