

台道大原（給水栓）

種別：地下水							
下記水質項目については、水道法水質基準に適合しています。							
番号	項目	基準値	令和8年4月7日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和7年8月5日	備考
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	病原微生物
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	病原微生物
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満	重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満	重金属
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満	重金属
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満	重金属
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001	重金属
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満	重金属
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満		0.004未満	無機物質
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満	無機物質
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.06		1.00	無機物質
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.16		0.14	無機物質
13	ホルム素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.05未満	無機物質
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満	一般有機化学物質
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満	一般有機化学物質
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.002未満	一般有機化学物質
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.001未満	一般有機化学物質
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満	一般有機化学物質
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満	一般有機化学物質
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000005未満		0.000005未満	一般有機化学物質
21	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満	一般有機化学物質
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満		0.07	消毒副生成物
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満		0.002未満	消毒副生成物
24	クロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満		0.003	消毒副生成物
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.002未満		0.002未満	消毒副生成物
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002		0.003	消毒副生成物
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満		0.001未満	消毒副生成物
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.003		0.009	消毒副生成物
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.002未満		0.002未満	消毒副生成物
30	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001		0.002	消毒副生成物
31	ブromホルム	0.09mg/L以下		0.001未満		0.001	消毒副生成物
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満		0.008未満	消毒副生成物
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.005未満	色
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02未満	色
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	色
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.005未満	色
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				6.8	味覚
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	色
39	塩化物イオン	200mg/L以下	7.5	7.3	6.9	6.5	味覚
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	26	27	27	29	味覚
41	蒸発残留物	500mg/L以下				80	味覚
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満	発泡
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001未満	におい
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				0.000001未満	におい
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.002未満	発泡
46	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満	におい
47	有機物（TOCの量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	味覚
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.1	7.3	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基礎的性状
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基礎的性状
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	基礎的性状
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	基礎的性状
***	水温（参考値）	℃	15.4	19.3	23.0	31.0	
***	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.4	0.3	