富海梶野（給水栓）

種別 ： 地下水　　下記水質項目については、水道法水質基準に適合しています。

番号	項目	基準値	令和8年4月7日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月7日	令和8年8月4日	令和8年9月1日	備考
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	病原微生物
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	病原微生物
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下					0.0003未満		重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005未満		重金属
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001未満		重金属
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		重金属
7	ﾋ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001		重金属
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下					0.002未満		重金属
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満		無機物質
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		無機物質
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.96			0.90		無機物質
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.14			0.14		無機物質
13	ﾎｳ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.05未満		無機物質
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002未満		一般有機化学物質
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下					0.005未満		一般有機化学物質
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下					0.002未満		一般有機化学物質
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下					0.001未満		一般有機化学物質
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下					0.001未満		一般有機化学物質
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下					0.001未満		一般有機化学物質
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下							一般有機化学物質
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下					0.001未満		一般有機化学物質
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.10		消毒副生成物
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満		消毒副生成物
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001		消毒副生成物
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満		消毒副生成物
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下		0.002			0.003		消毒副生成物
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		消毒副生成物
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下		0.003			0.006		消毒副生成物
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下		0.002未満			0.002未満		消毒副生成物
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下		0.001			0.002		消毒副生成物
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満		消毒副生成物
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満		消毒副生成物
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.007		色
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02未満		色
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	色
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.018		色
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下					7.4		味覚
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	色
39	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	7.3	6.9	6.8	6.8	6.5	6.8	味覚
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	29	30	29	35	31	34	味覚
41	蒸発残留物	500mg/L以下					76		味覚
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02未満		発泡
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下					0.000001未満		におい
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下					0.000001未満		におい
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002未満		発泡
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下					0.0005未満		におい
47	有機物（TOCの量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	味覚
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	基礎的性状
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基礎的性状
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基礎的性状
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	基礎的性状
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	基礎的性状
***	水温（参考値）	℃	17.5	22.7	25.4	24.3	33.2	33.3	
***	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	