## 富海戸田山（給水栓）

種別 ： 地下水　　下記水質項目については、水道法水質基準に適合しています。

| 番号 | 項目 | 基準値 | 令和8年4月7日 | 令和8年5月12日 | 令和8年6月2日 | 令和8年7月7日 | 令和8年8月4日 | 令和8年9月1日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病原微生物 |
| 2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 病原微生物 |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | | | | | 0.0003未満 | | 重金属 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | | | | | 0.00005未満 | | 重金属 |
| 5 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | | | | 0.001未満 | | 重金属 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | 重金属 |
| 7 | ﾋ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | | 0.001未満 | | | 0.001 | | 重金属 |
| 8 | 六価ｸﾛﾑ化合物 | 0.02mg/L以下 | | | | | 0.002未満 | | 重金属 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | 無機物質 |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01mg/L以下 | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | 無機物質 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | | 0.98 | | | 0.90 | | 無機物質 |
| 12 | ﾌｯ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | | 0.15 | | | 0.14 | | 無機物質 |
| 13 | ﾎｳ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | 0.05未満 | | 無機物質 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | | | | | 0.0002未満 | | 一般有機化学物質 |
| 15 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05mg/L以下 | | | | | 0.005未満 | | 一般有機化学物質 |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | | | | | 0.002未満 | | 一般有機化学物質 |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02mg/L以下 | | | | | 0.001未満 | | 一般有機化学物質 |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L以下 | | | | | 0.001未満 | | 一般有機化学物質 |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L以下 | | | | | 0.001未満 | | 一般有機化学物質 |
| 20 | PFOS及びPFOA | 0.00005mg/L以下 | | 0.000005未満 | | | 0.000005未満 | | 一般有機化学物質 |
| 21 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01mg/L以下 | | | | | 0.001未満 | | 一般有機化学物質 |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | | 0.06未満 | | | 0.10 | | 消毒副生成物 |
| 23 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02mg/L以下 | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | 消毒副生成物 |
| 24 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06mg/L以下 | | 0.001未満 | | | 0.002 | | 消毒副生成物 |
| 25 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | 消毒副生成物 |
| 26 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/L以下 | | 0.002 | | | 0.002 | | 消毒副生成物 |
| 27 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | 消毒副生成物 |
| 28 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/L以下 | | 0.003 | | | 0.006 | | 消毒副生成物 |
| 29 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/L以下 | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | 消毒副生成物 |
| 30 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03mg/L以下 | | 0.001 | | | 0.002 | | 消毒副生成物 |
| 31 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09mg/L以下 | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | 消毒副生成物 |
| 32 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08mg/L以下 | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | | 消毒副生成物 |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | 0.008 | | 色 |
| 34 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | | | | | 0.02未満 | | 色 |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 色 |
| 36 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | | | | | 0.015 | | 色 |
| 37 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200mg/L以下 | | | | | 7.2 | | 味覚 |
| 38 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 色 |
| 39 | 塩化物ｲｵﾝ | 200mg/L以下 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 味覚 |
| 40 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） | 300mg/L以下 | 29 | 29 | 29 | 36 | 32 | 32 | 味覚 |
| 41 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | | | | | 74 | | 味覚 |
| 42 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | | | | | 0.02未満 | | 発泡 |
| 43 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001mg/L以下 | | | | | 0.000001未満 | | におい |
| 44 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001mg/L以下 | | | | | 0.000001未満 | | におい |
| 45 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | | | | | 0.002未満 | | 発泡 |
| 46 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.005mg/L以下 | | | | | 0.0005未満 | | におい |
| 47 | 有機物（TOCの量） | 3mg/L以下 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 味覚 |
| 48 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 基礎的性状 |
| 49 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 基礎的性状 |
| 50 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 基礎的性状 |
| 51 | 色度 | 5度以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 基礎的性状 |
| 52 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 基礎的性状 |
| *** | 水温（参考値） | ℃ | 16.6 | 20.7 | 24.3 | 23.5 | 31.0 | 32.2 | |
| *** | 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |