新田築港（給水栓）

種別 ： 地下水

番号	項目	目標値	令和2年9月1日	令和3年9月7日	令和4年9月12日	令和5年9月5日	令和6年9月3日	令和7年9月2日	令和8年9月1日	備考
1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	重金属・無機物質
2	ｳﾗﾝ及びその化合物	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	重金属・無機物質
3	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	重金属・無機物質
4	削除									
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	一般有機化学物質
6	削除									
7	削除									
8	ﾄﾙｴﾝ	0.4mg/L以下	0.02未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	一般有機化学物質
9	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	一般有機化学物質
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下								無機物質
11	削除									
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下								無機物質
13	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	消毒副生成物
14	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	消毒副生成物
15	農薬類	※1	0.01未満	1以下	1以下	1以下	1以下	1以下	0.01未満	農薬
16	残留塩素	1mg/L以下	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	におい
17	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下	41	35	35	33	35	32	28	味覚
18	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.01mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	色
19	遊離炭酸	20mg/L以下	3.4	6.7	7.8	8.6	8.4	8.4	6.9	味覚
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.3mg/L以下	0.01未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	におい
21	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	におい
22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	3mg/L以下								味覚
23	臭気強度(TON)	3以下								におい
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下								味覚
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.05未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	濁り
26	pH値	7.5程度	7.5	6.8	6.8	6.7	6.6	6.7	6.6	腐食
27	腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)	※2	-1.2	-2.0	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.2	腐食
28	従属栄養細菌	※3	8	9	20	4	11	6	4	水道施設の健全性の指標
29	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	一般有機化学物質
30	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.1mg/L以下								重金属・無機物質
31	削除									
***	水温（参考値）	℃	25.7	25.0	26.5	26.5	26.6	28.4	27.6	

※1 ：検出値と目標値の比の和として1以下
※2 ：-1程度以上とし極力0に近づける
※3 ：1mLの検水で形成される集落数が2,000以下